

Rukan puhdistamon lupaehdot:

	Enimmäispitoisuus		Vähimmäisteho	
	Talvi 1.11-30.4	kesä 1.5-31.10		
BOD 7ATU	15 mg/l O2	10 mg/l O2	ja	95 %
Kok fosfori	0,30 mg/l	0,20 mg/l	ja	95 %
Kok typpi	15 mg/l	15 mg/l	tai	70 %
Ammoniumtyp	8 mg/l	6 mg/l	tai	90 %*
Kiintoaine	15 mg/l	15 mg/l	ja	90 %
CODcr	125 mg/l O2	125 mg/l O2	ja	75 %

* laskettuna käsittelemättömän jäteveden kokonaistypen ja laitokselta lähtevän veden ammoniumtypen määrästä.

Toteutettava 3 vuoden kuluessa tämän päätöksen tultua lainvoimaiseksi. Raja-arvot tulee saavuttaa kokonaistypen osalta vuosikeskiarvoina ja ammoniumtypen osalta puolivuosiskeskiarvoina laskettuna ja muilta osin neljännesvuosiskeskiarvoina laskettuna, ohjauksutukset ja poikkeustilanteet mukaan lukien.

Puhdistamolta lähtevä kokonaisfosforikuormitus saa olla enintään 40 kg vuodessa.